

Dichiarazione di conformità del Costruttore

/Manufacturer's declaration of conformity

Costruttore /*Manufacturer*: CAREL S.p.A. via dell'Industria, 11 BRUGINE (PD) ITALY

<i>Project code</i>	C597	<i>Description</i>	ir33 Universale Controllo elettronico universale/ <i>universal electronic controller</i>	<i>Doc. Nu.</i>	X597.00
---------------------	------	--------------------	--	-----------------	---------

<i>Product code</i>	<i>Description</i>	<i>Test plan</i>	<i>Standards</i>	<i>date</i>
IRaabcdefgh	ir33 Universale	I597.00		31/10/08
aa:	33 = versione Carel / <i>33= Carel version</i> caratteri alfabetici = versione personalizzata / <i>letters= customized version</i>		EMC EN 55014-1	
b:	V = 1 relè/1 relay; W = 2 relè/ 2 relay ; Z = 4 relè indipendenti/ 4 independent relay; D = 1 uscita SSR/ 1 SSR exit ; A = 4 uscite SSR/ 4 SSR exit ; B = 1 relè +1 AO (0-10Vdc)/ 1 relay+ 1 AO (0-10Vdc) ; E = 2 relè + 2 AO (0-10Vdc)/ 2 relay+ 2 AO (0-10Vdc)		EN 55014-2+A1	
c:	7 = 2 ingressi NTC/ PTC/ PT1000/ 2 input NTC /PTC/PT1000 ;		EN 61000-6-1	
d:	L = 12/24 Vac; H = 115/230 Vac		EN 61000-6-3	
e:	R = ricevitore infrarossi/ <i>infrared receiver</i> ; B = orologio + ricevitore infrarossi per alimentazione E,A (modelli V,W)/ <i>clock + infrared receiver for power supply E,A (models V,W)</i> ;		EN 61000-6-2	
f:	0 = morsetti a vite/ <i>screw terminal blocks</i> ; 2 = morsetti estraibili/ <i>removable terminal blocks</i> ;		EN 61000-6-4	
g:	0 = standard/ <i>standard</i> ; X = alfanumerico per eventuali personalizzazioni/ <i>alphanumeric characters for eventually customization</i>		BT (LVD) EN 61010-1	
h:	Blank = imballo singolo/ <i>single package</i> ; 1 = imballo multiplo/ <i>multiple package</i> ; K = kit/ <i>kit</i>		EN 60730-1+ A1+A12+A13+ A14+A15+A18 EN 60730-2-9 A1+A2+A11+A12	

Il costruttore dichiara che tutti i prodotti sopra descritti sono stati provati e risultano conformi alle norme indicate per verificare il rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), 2006/95/CE sulla sicurezza delle apparecchiature in bassa tensione (BT) e successive integrazioni.

L'identificativo del costruttore e la compilazione del foglio istruzioni (quando non fornito da CAREL) nonché i suoi contenuti, sono, per il rispetto delle norme indicate, a cura e responsabilità del costruttore finale dell'apparecchiatura.

/The Manufacturer declares that all the indicated products complied with the European standards listed above to verify the completely respect to essential requirements from 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD) and revisions.

The manufacturer identification and the compilation of the instructions (when not given by CAREL) as well as the contents, must be carefully drawn up by the final manufacturer.

Brugine, March 05 2009

CAREL S.p.A.
Technical Director
Ing. Umberto Bianchini

