

Dichiarazione di conformità del Costruttore

/Manufacturer's declaration of conformity

Costruttore /Manufacturer: CAREL S.p.A. via Industria, 11 BRUGINE (PD) ITALY

Project code	C568	Description	Mastercella 2	Doc. Nu.	X568.00
--------------	------	-------------	---------------	----------	---------

Product code	Description	Test plane	Standards	date
MDaabcdefg	Mastercella 2	I568.00	EMC	20/06/2005
aa:	33= versione Carel/33= Carel version		EN 61000-3-2	
b:	caratteri alfabetici= versione personalizzata /letters= customized version		EN 61000-3-3	
	A= 3 relè: compressore-Aux1-Aux2 /3 relais: compressor-Aux1-Aux2		EN 55014-1	
	D= 5 relè: compressore-sbrinamento-ventilatore-Aux1-Aux2/		EN 55014-2	
	5 relais: compressor-defrost-fan-Aux1-Aux2		EN 61000-6-1	
c:	0= 16A, 16A, 8A, 8A, 16A ;		EN 61000-6-2	
	2= 30A, 16A, 8A, 8A, 16A ;		EN 61000-6-3	
	5= 30A, 16A, 8A, 8A, 2HP ;		EN 61000-6-4	
d:	E= 230 Vac trasformatore/ 230 Vac transformer		EN 61326-1	
	F= 230 Vac trasformatore con sezionatore/ 230 Vac transformer with sectionneur			
e:	N= nessuna opzione/ no options			
	R= ricevitore a infrarossi/ infrared			
	C= orologio/ clock			
	B= orologio + ricevitore infrarossi/ clock+ infrared		BT (LVD)	
f:	0= mor.a vite fissi 180° + mor.molla fissi 35° (sonde, ser)/ 180° screw terminal blocks + 35° spring terminal block (probes, ser.)		EN 60730-1	
	1= faston 180° + mor.molla fissi 35° (sonde, ser)/ 180° faston+ 35° spring terminal block (probes, ser.)		EN 60730-2-9	
	2= morsetti estraibili 180°/180° removable terminal block		EN 61010-1	
	3= faston 180° + morsetti molla fissi 35° (sonde, ser)/ 180° faston + 35° spring terminal block			
	4= mor.vite fissi 180° + morsetti vite fissi 35° (sonde, ser)/ 180° screw terminal blocks + 35° screw terminal blocks (probes, ser.);			
	5= morsetti vite fissi 180°/ 180° screw terminal blocks			
	6= faston 180°, mor.vite fissi 180° (sonde, ser)/180° faston, 180° screw terminal block			
	7= mor.estraibili 180°, mor.vite fissi 180° (sonda, ser)/ 180° removable terminal, 180° screw terminal block (probes, ser.)			
g:	0 = standard/ standard			
	X= carattere alfanumerico= versione personalizzata/ alphanumeric= customized version			
	P= completo di sonde/ with probes			
h:	blank= imballo singolo/ single pack			
	I= strumento da utilizzarsi per imb.multiplo/ for multiple package			
	k= strumento da utilizzarsi per imballo kit/ for kit			

Il costruttore dichiara che tutti i prodotti sopra descritti sono stati provati e risultano conformi alle norme indicate per verificare il rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), 73/23/CEE sulla sicurezza delle apparecchiature in bassa tensione (BT) e successive integrazioni. L'identificativo del costruttore e la compilazione del foglio istruzioni (quando non fornito da CAREL) nonché i suoi contenuti, sono, per il rispetto delle norme indicate, a cura e responsabilità del costruttore finale dell'apparecchiatura./

The manufacturer declares that all the indicated products complied with the European standards listed above in order to verify the complete respect to essential requirements established by the 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) and revisions. The manufacturer identification and the compilation of the instructions (when not given by CAREL) as well as the contents, must be carefully drawn up by the final manufacturer.

Brugine, November 02 2005

CAREL S.p.A.
Technical Manager
Ing. Umberto Bianchini

