

Dichiarazione di conformità del Costruttore

/Manufacturer's declaration of conformity

Costruttore /Manufacturer: CAREL S.p.A. via dell'Industria, 11 BRUGINE (PD) ITALY

Project code	C524 C552	Description	Interfaccia utente semigrafica di pCO sistema / <i>Semigraphical user interface of the PCO system</i>	Doc. Nu.	X524.01
--------------	--------------	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	---------

Product code	Description	Test plane	Standards	Date
PGD0bbcdcf	pCO display grafico - LCD retroilluminato 120x32 pixel/ <i>pCO Graphic Display - LCD back lighted 120x32 pixel</i>	1524.00	EMC EN 61000-3-2 EN 61000-3-3+A1 EN 61000-6-4 EN 55014-1+A1 EN 55014-2+A1 EN 61326-1+A1+A2	06/06/03
PGD1bbcdcf	pCO display grafico - LCD retroilluminato 132x64 pixel/ <i>pCO Graphic Display - LCD back lighted 132x64 pixel</i>	1524.00 1552.00	EN 61000-3-2 EN 61000-3-3+A1 EN 61000-6-4 EN 55014-1+A1 EN 55014-2+A1 EN 61326-1+A1+A2 EN 61000-6-2 EN 55022 + A1 EN 55024	06/06/03 31/03/04
bb:	00= standard Carel / 00 = Carel standard **= caratteri alfabetici = versione personalizzata / **= letters = customized version		BT (LVD) EN 60730-1 EN 60730-2-9 EN 61010-1	
c:	0= firmware standard / 0= standard firmware *= firmware personalizzato cliente / *= firmware customized			
d:	W= versione da parete / W= wall-mounted version F= versione da incasso o pannello / F= built-in or panel mounted version I= con pastiche pCOI / I= with PCOI plastics N= senza placchetta frontale e senza tasti / N= no cover plate and no keys	1524.01	PROVE CLIMATICHE ED AMBIENTALI/ Environmental test EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 60068-2-30 IEC 68-2-3 (Esclusa versione d=N/ except for d=N version) EN 60529	19/12/03
e:	0= terminale pLAN standard / 0= pLAN standard terminal S= terminale di tipo Service / S= Service terminal *= varie configurazioni firmware e hardware / *= various firmware and hardware configurations			
f:	0= imballo singolo / 0= single pack I= imballo multiplo / I= multiple pack k= imballo multiplo kit / K= kit multiple pack			

Il costruttore dichiara che tutti i prodotti sopra descritti sono stati provati e risultano conformi alle norme indicate per verificare il rispetto dei requisiti essenziali richiesti dalle Direttive 89/336/CEE sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), 73/23/CEE sulla sicurezza delle apparecchiature in bassa tensione (BT) e successive integrazioni. L'identificativo del costruttore e la compilazione del foglio istruzioni (quando non fornito da CAREL) nonché i suoi contenuti, sono, per il rispetto delle norme indicate, a cura e responsabilità del costruttore finale dell'apparecchiatura. / The manufacturer declares that all the indicated products complied with the European standards listed above in order to verify the complete respect to essential requirements established by the 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) and revisions. The manufacturer identification and the compilation of the instructions (when not given by CAREL) as well as the contents, must be carefully drawn up by the final manufacturer.

Brugine November 15, 2004

CAREL S.p.A.
Technical Director
Ing. Umberto Bianchini

